

د) : پیشنهاددهندگانی که در شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی و شرکت توسعه نیشکرو صنایع جانبی و شرکتهای تابعه آن طرف قرارداد میباشند ، صرفاً می توانند فقط از محل مطالبات قطعی خودکتاباً از امور مالی واحد مذکور گواهی مبنی بر بلوکه شدن معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ارائه نمایند. بدیهی است کارفرما میتواند در صورت برنده شدن پیشنهاددهنده مربوطه در مناقصه و خودداری برنده از عقد قرارداد مبلغ بلوکه شده را بعنوان خسارت وارده به نفع خود ضبط نماید. مدت اعتبار تضمین های فوق باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح ، پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید بدون قید و شرط باشد. (تضامین نفرات اول و دوم مناقصه پس از مشخص شدن پیمانکار تا عقد قرارداد ، نگهداری و در صورتیکه به هردلیلی برنده اول مناقصه از عقد قرارداد در مهلت مقرر خودداری نماید سپرده وی به نفع کارفرما ضبط خواهد شد. در اینصورت کارفرما با نفردوم قرارداد منعقد می نماید و در صورتیکه نفردوم نیز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده وی ضبط خواهد شد).

توجه : در صورت ارائه چک شخصی به عنوان سپرده شرکت در مناقصه پیشنهاد مربوطه قرائت نخواهد شد و به پیشنهادات مبهم، مشروط و بدون سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۹- توزیع اسناد :

اسناد مناقصه در ساعت های اداری از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ تحویل داده خواهد شد.

۱۰- تحویل اسناد و مدارک :

اسناد و مدارک مناقصه فقط به نماینده شرکت کننده در مناقصه با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضاء مجاز تحویل خواهد شد.

۱۱- بازدید از محل :

بازدید از محل در ساعت های اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ در معیت نماینده دستگاه نظارت مجاز خواهد بود. توضیح اینکه بازدید بایستی به تأیید نماینده مناقصه گزار برسد و فرم گواهی بازدید باید توسط دستگاه نظارت تأیید و به همراه اسناد مناقصه درون پاکت الف قرار گیرد. چنانچه پیشنهاددهنده از محل بازدید ننماید و فرم مربوطه نیز توسط دستگاه نظارت تأیید نگردیده باشد، مناقصه گزار از قرائت پیشنهاد مربوطه خودداری نموده و پیشنهاد دهنده هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب مینماید.

۱۲- نشانی محل دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادها :

کیلومتر ۴۰ جاده اهواز، آبادان، شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی مدیریت بازرگانی داخلی در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفن ۳۳۱۳۴۰۹۳ تماس حاصل فرمایند.

۱۳- انصراف :

چنانچه شرکت کننده پس از تحویل اسناد مناقصه مایل به مشارکت در آن نباشد بایستی مراتب را تا آخر وقت اداری مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ کتباً اطلاع دهد.

۱۴- چگونگی تسلیم پیشنهادات :

شرکت کننده در مناقصه باید کلیه اسناد مناقصه و تعهدنامه و شرح مختصری از سوابق کاری خود را که به امضاء مجاز و تعهدآور شرکت کننده رسیده باشد مهر نموده و نیز ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه را در پاکت دربسته که روی آن ((پاکت الف)) ذکر شده باشد قرارداد و همچنین پیشنهاد قیمت خود را به صورت دربسته که روی آن ((پاکت ب)) قید شده باشد جداگانه قرارداد و پاکت الف و ب را در یک پاکت دربسته دیگر قرارداد ، مهر نموده و آنرا به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید و روی پاکت جمله «مربوط به دعوتنامه شرکت در مناقصه عمومی شماره ۱۴۰۴-۳۰/۸/۷ مربوط به فنی کشی ، لایروبی و تعویض خط کلکتور و منهول بتنی شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی و نام و نشانی پیشنهاددهنده» قید شود. کمیسیون از قرائت پیشنهادات فاقد ضمانت نامه معذور خواهد بود. بدیهی است به پیشنهاداتی که فاقد مهر و امضاء باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۵- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات :

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات آخر وقت اداری مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ میباشد و پس از مهلت مقرر از دریافت پاکت خودداری خواهد شد.

۱۶- قرائت پیشنهادها :

پیشنهاد های واصله در ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ در کمیسیون معاملات باز و قرائت میشود، حضور یک نفر نماینده از طرف هریک از پیشنهاددهندگان در جلسه افتتاح پیشنهادها آزاد است.

۱۷- تعیین پیمانکار :

دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادها بدون ذکر دلیل و یا ارجاع کار مختار است. برندگان اول و دوم مناقصه براساس، آئین نامه معاملات شرکت و دیگر مقررات مربوطه و حسب نیاز تجزیه بهای ارائه شده توسط پیشنهاددهنده تعیین میشوند.

۱۸- ماده ۵۶ تشخیص صلاحیت :

هرگاه اطلاع حاصل شود که پیشنهاددهندگان باهم تبانی کرده اند ، طبق ماده ۵۶ آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی ونحوه ارجاع کار به آنها با آنان رفتار خواهد شد.

۱۹- نقطه نظرات :

رفتار پیشنهاددهندگان در پاسخ به دعوتنامه، مشارکت در مناقصه و رعایت مهلت های مقرر در انتخاب برنده این مناقصه یا کارهای آینده مدنظر خواهد بود.

۲۰- اعلام صلاحیت فنی:

این دعوت نامه به منزله تأیید صلاحیت فنی آن شرکت کنندگان در مناقصه نبوده و صلاحیت فنی پس از بررسی سوابق کاری و امکانات آن شرکت اعلام خواهد شد.

۲۱- انتقال تعهدات :

پیشنهاددهنده متعهد میشود که حقوق و تعهدات خود در قرارداد را کلاً یا جزءً یا بنحواشاعه به هیچ شخص یا اشخاص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی مصالحه یا واگذار ننماید.

۲۲- شرایط اضطراری و حوادث غیر مترقبه:

حوادث قهریه و غیر مترقبه همان مواردی است که برابر قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران اعمال می گردد و در صورت بروز اینگونه حوادث نسبت به قرارداد اجرای تعهدات طرفین به حالت تعلیق در می آید و بلافاصله پس از زوال این حوادث طرفین با ابلاغ کارفرما مکلف به ایفای تعهدات خود با شرایط و در مدت مقرر در قرارداد خواهند بود. بدیهی است مدت قرارداد پس از زمان زوال حوادث قهریه احتساب خواهد شد.

تبصره ۱: سایر شرایط تابع مقررات عمومی دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد.

۲۴- موارد فسخ قرارداد :

در صورت تحقق هریک از موارد زیر کارفرما میتواند با اخطار کتبی قرارداد را یکطرفه فسخ نماید:

۱- ۲۴- در صورتیکه پیمانکار در اجرای هریک از تعهدات و شرایط مفاد قرارداد قصور ورزد و این قصور مورد تأیید دستگاه نظارت قرار گیرد.

۲- ۲۴- در صورتیکه پیمانکار بدون تصویب کارفرما، عملیات را جزاً یا کلاً به دیگری منتقل نماید.

۳- ۲۴- در صورتیکه عدم توانایی فنی و مالی پیمانکار با تأیید دستگاه نظارت محرز گردد.

۴- ۲۴- انحلال شرکت پیمانکار.

۵- ۲۴- ورشکستگی پیمانکار از سوی محاکم قضایی بطوریکه موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود.

۶- ۲۴- در صورتی که پیمانکار سه / ۳ اخطار کتبی از کارفرما دریافت نماید .

۷- ۲۴- هرگاه ثابت شود که پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن با عوامل کارفرما حق العمل، پاداش یا هدایایی داده است یا آنها یا واسطه آنها را در منافع خود سهیم کرده است.

۸- ۲۴- در صورتیکه مبالغ جریمه اعمال شده به پیمانکار از ۲۰ درصد مبلغ قرارداد افزایش یابد.

تبصره ۲: در صورتیکه بنابه هریک از موارد فوق قرارداد فسخ گردد کلیه تضامین پیمانکار بابت جبران خسارت وارده به نفع کارفرما ضبط خواهد شد و پیمانکار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نماید.

۲۵- اختتام قرارداد :

کارفرما میتواند هر زمان بصلاحید خود با ابلاغ کتبی مراتب ختم قرارداد را به پیمانکار اعلام نماید و پیمانکار بدون هیچ اعتراض و ادعا موظف به پذیرش آن میباشد. در اینصورت کلیه مطالبات وی بر اساس صورت وضعیت های تأیید شده پرداخت و تضامین و سپرده های وی نیز مسترد خواهد شد.

۲۶- سایر شرایط :

سایر شرایط تابع مقررات عمومی دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد.

۲۷- قیمت :

۱- ۲۷- قیمت پیشنهادی جهت انجام خدمات موضوع این پیمان در طول مدت قرارداد مقطوع بوده و شامل هیچگونه تعدیل و یا افزایش بهایی نخواهد شد و پیشنهاد دهنده بدینوسیله حق هرگونه تقاضائی در مورد افزایش و یا تعدیل قیمت قرارداد را از خود سلب می نمایند.

۲- ۲۷- قیمت پیشنهادی، ملاک جهت تهیه صورت وضعیت ها می باشد . لذا هیچگونه اضافه بهایی بابت صعوبت کار ، کار در ارتفاع ، خرید لوازم و مصالح اضافه و در هیچ مرحله و قسمتی از کار جهت انجام خدمات موضوع این پیمان پرداخت نمی گردد.

تبصره ۳: قیمت پیمانکار جهت انجام هر یک از عملیات مندرج در جدول قیمت (پیوست) در طول مدت قرارداد بصورت مقطوع بوده و شامل هیچگونه تعدیل و یا افزایشی نخواهد بود و در صورت افزایش حداقل حقوق و مزایا بر اساس مصوبات قانون کار و امور اجتماعی قیمت پیمانکار هیچگونه افزایشی نخواهد داشت و پیمانکار بدین وسیله حق هرگونه اعتراضی در مورد افزایش و یا تعدیل قیمت قرارداد را از خود سلب می نمایند.

۲۸- نحوه و شرایط پرداخت :

۱- ۲۸- پیش پرداخت : کارفرما موافقت دارد که به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار جهت تامین متریال مورد نیاز عملیات مربوط به میزان ۲۵٪ مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت در قبال ضمانتنامه بانکی یا تضمین قابل قبول کارفرما به پیمانکار پرداخت نماید که در اینصورت در هر شرایطی پیمانکار موظف به انجام کار بوده و حق هیچگونه درخواست تعدیل قیمت را نخواهد داشت. و به تناسب از صورت وضعیتهای پیمانکار کسر خواهد گردید.

۲- ۲۸- پرداخت به پیمانکار با ارائه درخواست کتبی و بر اساس صورت وضعیت رسمی و تنظیمی پیمانکار به همراه لیست پرداخت حقوق ، مزایا و بیمه پرسنل پس از تایید آن توسط دستگاه نظارت و کسر کسورات قانونی و اقساط پیش پرداخت انجام خواهد شد و پیمانکار موظف است همه ماهه لیست پرسنل خود را به سازمان تامین اجتماعی تحویل نماید و رسید آن را با به انضمام اظهارنامه بیمه و لیست پرداخت حقوق به کارفرما ارائه نماید .

۳- ۲۸- پیمانکار موظف است حفاظت ایمنی کارکنان خود را در محیط کار فراهم نموده و کلیه کارکنان خود را تحت بیمه حوادث قرار دهد.

امضاء دستگاه مناقصه گزار:

تاریخ ، مهر و امضاء شرکت کننده در مناقصه :

(ب) شرایط خصوصی مناقصه :

- ۱- در صورت تاخیر در تحویل گزارش روزانه کارگاه به صورت کامل درازای هر روز مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان جریمه به حساب بدهی پیمانکار منظور شده و از محل مطالبات پیمانک-تهیه و حمل سیمان پاکتی ، گچ پاکتی و سایر مصالح مصرفی در پروژه عهده پیمانکار می باشد . لازم به ذکر است پیمانکار فاکتور و سند (برگه) ورود مصالح را از حراست شرکت دریافت نموده و حداکثر ۲۴ ساعت پس از ورود به دستگاه نظارت تحویل دهد.
- ۲- مصالح و تجهیزات مورد استفاده پیمانکار باید مورد تایید کارفرما قرار گیرد. پیمانکار موظف است قبل از بکارگیری کلیه مصالح نسبت به اخذ تأییدیه نوع و مرغوبیت مصالح از دستگاه نظارت اقدام نماید . تنها تهیه و حمل آهک مصرفی تا محل مصرف (در صورت اعلام پیمانکار ۴۸ ساعت قبل عملیات)، با تایید ناظر مقیم بعهدہ کارفرما می باشد.
- ۳- در صورت آسیب دیدگی لوله یا منھول های خطوط کلکتور در حین اجرای عملیات بنا به تشخیص دستگاه نظارت باید توسط پیمانکار تعمیر و یا تعویض گردد و از این بابت وجه اضافی به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.
- ۴- پیمانکار مکلف است جهت عملیات رفع قیف کشیدگی، فنس کشی و لایروبی، تعویض کلکتور و منھول، گروه ها و ماشین آلات جداگانه تهیه نماید.
- ۵- تجهیز کارگاه بعهدہ پیمانکار بوده و از این بابت وجه اضافی به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.
- ۶- نگهداری، حفاظت و حراست از دستگاههای تحویلی کارفرما به پیمانکار و دستگاه های پیمانکار در ۲۴ ساعت شبانه روز و در ایام تعطیل و توقف کارگاه بعهدہ پیمانکار بوده و از این بابت وجه اضافی به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.
- ۷- پیمانکار متعهد است دستور کار اجرایی به منظور انجام موضوع قرارداد حاضر را از کارفرما دریافت و نسبت به انجام فعالیت اقدام نماید (پیمانکار موظف به اخذ تأییدیه انجام کار در هر خط کلکتور بصورت جداگانه از کارفرما می باشد).
- ۸- پیمانکار موظف و مکلف است یک نفر با سابقه کار مکفی ، مسئول و آگاه با تأیید و موافقت دستگاه نظارت ، به عنوان سرپرست مقیم کارگاه خود در محل انجام موضوع قرارداد تعیین و بطور کتبی با نمونه امضاء به دستگاه نظارت معرفی نماید (عدم حضور ایشان مشمول جریمه خواهد بود).
- ۹- در صورتی که پیمانکار یا پرسنل وی باعث ایجاد خسارت به هرگونه مستحذات کارفرما شود، کلیه هزینه های مربوطه بر اساس قیمت روز محاسبه شده و با ۱۵ درصد ضریب بالاسری از محل مطالبات پیمانکار کسر می گردد.
- ۱۰- هرگونه توقف از بابت نامساعد بودن شرایط جوی یا بارندگی و یا افزایش ارتفاع و حجم آب در خطوط کلکتور در زمان اجرای عملیات بعهدہ پیمانکار بوده و از این بابت و جه اضافی به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.
- ۱۱- اولویت (تقدم یا تأخر) اجرای عملیات را دستگاه نظارت تعیین کرده، پیمانکار حسب نظر دستگاه نظارت فعالیت اجرایی را انجام می دهد.
- ۱۲- تهیه کلیه ابزار آلات ، دستکش ، لباس کار، پوتین ایمنی، وسایل حفاظت فردی و غیره استاندارد و دیگر وسایل مورد نیاز مرتبط با موضوع قرارداد الزامی و بعهدہ پیمانکار می باشد.
- ۱۳- در صورت عدم رعایت کیفیت متناسب با شرح موضوع پیمان ، پیمانکار موظف به اصلاح بوده و هزینه های مربوط به مصرف مواد، مصالح، دستمزد و زمان اتلاف شده (تأخیر در پروژه) به عهده پیمانکار خواهد بود.
- ۱۴- ناظر معرفی شده از ناحیه کارفرما مسئول محاسبه و پرداختهای مربوط به صدور دستور کار بوده و مسئولیت انجام کارهای اضافی بدون دستور کار یا صورتحساب بعهدہ پیمانکار می باشد و عدم پرداخت مسئولیتی را متوجه کارفرما نمی سازد.
- ۱۵- هرگونه خدمات و تسهیلات رفاهی (ایاب و ذهاب، غذا، آب شرب و برق و ...) جهت عوامل اجرایی موضوع قرارداد بعهدہ پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه تعهدی در این خصوص ندارد. در صورت تامین موارد مذکور توسط کارفرما هزینه طبق نظر کارفرما با احتساب ۱۵ درصد بالاسری از محل مطالبات پیمانکار کسر می گردد.
- ۱۶- هرگونه خدمات و امکانات (ماشین آلات ، و ...) جهت انجام موضوع قرارداد بعهدہ پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه تعهدی در خصوص ندارد. (در صورت تامین موارد مذکور توسط کارفرما هزینه طبق نظر کارفرما با احتساب ۱۵ درصد بالاسری از محل مطالبات پیمانکار کسر می گردد).
- ۱۷- پیمانکار موظف است که در پایان هر روز گزارش کارهای انجام شده را تهیه و تا اول وقت اداری روز بعد به دستگاه نظارت ارائه نماید، شکل و چگونگی گزارش کار را کارفرما، تعیین و ابلاغ خواهد نمود.
- ۱۸- پیمانکار ضمن امضاء تعهد نامه حفاظت صنعتی و زیست محیطی خود را متعهد به رعایت آن می داند.
- ۱۹- پیمانکار موظف است قبل از تجهیز کارگاه برنامه زمانبندی اجرای عملیات را با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری آماده و به دستگاه نظارت تحویل دهد، لذا پس از تأیید دستگاه نظارت اجرای عملیات بر اساس برنامه زمانبندی تأیید شده توسط دستگاه نظارت می باشد.
- ۲۰- پیمانکار موظف است کلیه صورت جلسات و صورت وضعیت اجرای عملیات را با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری و بر اساس فرمتهای مورد نظر دستگاه نظارت ارائه دهد.
- ۲۱- موضوع عملیات پیمان در سطح ۱۲۰۰۰هکتار شرکت سلمان فارسی بوده و بابت پراکندگی کار هیچ وجه اضافی به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.
- ۲۲- تهیه و حمل تمامی ماشین آلات مورد نیاز به داخل شرکت جهت انجام عملیات و انتقال آنها به خارج از کشت و صنعت در پایان کار بعهدہ پیمانکار می باشد. (بارگیری و حمل دستگاه بیل مکانیکی زنجیری در داخل شرکت و انتقال آن به موقعیت ها (۲۴ ساعت قبل از عملیات) با تایید ناظر مقیم

بعهده کارفرما می باشد. در صورت خرابی کمر شکن و مشکلات مشابه که باعث تاخیر جابجایی بیل مکانیکی شود پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت).

۲۳- کلیه ماشین آلات و ادوات که از طرف کارفرما در اختیار پیمانکار قرار میگیرد، صورتجلسه شده و به همان شکل تحویل داده شده تحویل کارفرما خواهد شد. هرگونه خسارت وارده به آنها می بایست توسط پیمانکار رفع گردد و در صورت عدم رفع عیوب کارفرما راساً اقدام به رفع عیب نموده و هزینه آن را با احتساب ۱۵ درصد ضریب بالاسری از محل مطالبات پیمانکار کسر خواهد نمود. چنانچه به تجهیزات تحویلی از سوی کارفرما به هر دلیلی که ناشی از قصور پیمانکار باشد لطمه و خسارتی وارد شود بگونه ایی که قابل استفاده نباشد کلیه هزینه های مربوطه، به قیمت روز از محل مطالبات وی کسر خواهد شد.

۲۴- تأمین سوخت، روغن و قطعات یدکی ماشین آلات و غیره بعهده پیمانکار خواهد بود و چنانچه کارفرما تسهیلاتی قائل شود، هزینه آن به نرخ روز و با احتساب ۲۵ درصد ضریب بالاسری محاسبه و از محل مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

۲۵- هرگونه خسارت ناشی از عدم رعایت اصول فنی در اجرای کار بعهده پیمانکار می باشد.

۲۶- پیمانکار موظف است عملیات اصلاحی را مطابق نظر دستگاه نظارت در حداقل زمان انجام دهد (هیچگاه بیش از ۴۸ ساعت نباشد) در غیر اینصورت اگر به هر علتی زمان عملیات طولانی گردد و کارفرما تشخیص دهد که تأخیر ناشی از قصور پیمانکار بوده است، هیچگونه پرداختی بابت دستگاه و ماشین آلات مرتبط برای آن کار مشخص تعلق نمی گیرد.

۲۷- پیمانکار متعهد میگردد که دستگاههای مورد استفاده از نظر فنی کاملاً سالم و آماده به کار میباشد و چنانچه بدلیل ایجاد نقص فنی خرابی در دستگاهی بوجود آید نسبت به تعمیر آن اقدام و در غیر اینصورت بلافاصله نسبت به جایگزینی با دستگاه دیگری اقدام نماید.

۲۸- پیمانکار متعهد میگردد که عوامل وی از مسیرهایی که قبلاً مشخص شده عبور نموده و به هنگام انجام عملیات به تأسیسات، ابنیه، اماکن، مزارع و جاده و سایر تأسیسات کارفرما و سایر پیمانکاران آسیبی نرساند در غیر اینصورت خسارت وارده بنا به تشخیص کارفرما محاسبه و از محل مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

۲۹- اگر چنانچه بنا به تشخیص منحصر دستگاه نظارت در طول دوره عملیات، صلاحیت اخلاقی و فنی نماینده پیمانکار و یا عوامل وی تأیید نگردد پیمانکار متعهد می شود که بلافاصله پس از ابلاغ کتبی دستگاه نظارت نسبت به جایگزینی فرد خاطی یا دستگاه دارای نقص فنی اقدام نماید، در غیر اینصورت پیمانکار بایستی از عهده خسارت وارده ناشی از آن بر آید.

۳۰- مبنای محاسبات جهت تعیین حق الزحمه پیمانکار فهرست مقادیر منضم به قرارداد می باشد که با توجه به صورتجلسات و متره های انجام شده و پس از تأیید نهایی دستگاه نظارت قابل پرداخت است.

۳۷- دوره تضمین پیمان یکسال پس از تحویل موقت و یا گواهی رفع نقص می باشد.

۳۸- در صورت نیاز به هر عملیات که در قرارداد پیش بینی نشده باشد، بنا به تشخیص منحصر کارفرما و با ابلاغ دستور کار کتبی، مطابق با فهرست بهای آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۳ و بدون احتساب تعدیل، آن عملیات محاسبه و پرداخت خواهد شد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی در این خصوص ندارد.

۳۹- تعدیل به قیمت واحد موضوع پیمان تعلق نمی گیرد.

۴۰- رعایت نکات ایمنی شامل بستن مسیر و نصب علائم هشدار دهنده در فواصل معین طبق دستور العمل ایمنی منضم به پیمان.

۴۱- تأمین بیل مکانیکی چرخ زنجیری حداقل ۲ دستگاه، و تراکتور ۲۸۵ و سایر ...

ج- تعهدات کارفرما:

۱- تهیه لوله پلی اتیلن، لوله لترال، و بوشن و سه راهی، نیم لوله بتنی، منهول بتنی، لوله بتنی و آهک بعهده کارفرما می باشد.

۲- در صورتی که کارفرما تشخیص دهد ماشین آلات پیمانکار جهت انجام کار ناکافی می باشد می تواند مراتب را به پیمانکار ابلاغ نماید و پیمانکار موظف است ظرف مدت ۴۸ ساعت نسبت به تکمیل ماشین آلات اقدام نماید.

۳- تهیه و ابلاغ دستور العملهای انجام کار بعهده کارفرما می باشد.

۴- تنها تهیه و حمل آهک مصرفی تا محل مصرف (در صورت اعلام پیمانکار ۴۸ ساعت قبل عملیات)، با تأیید ناظر مقیم بعهده کارفرما می باشد.

۵- کلیه عملیات نقشه برداری از جمله تعیین مسیر، میخ کوبی، برداشت های ارتفاعی و غیره مرتبط با موضوع پیمان به عهده کارفرما می باشد.

د- روش اجرای کار

(۱) روش اجرایی رفع قیف کشیدگی خطوط کلکتور:

انجام عملیات خاکبرداری تا روی لوله کلکتور بوسیله بیل مکانیکی (بصورتی که لوله دچار شکستگی نگردد)، خاکبرداری از طرفین تا زیر لوله به عرض (عمق) ۶۰ سانتیمتر اطراف اتصالات لوله، آب بندی محل نشستی و یا محل اتصال لوله ها با ملات گچ و سیمان (نوع ۵)، بکفیل اطراف لوله با شفته خاک و آهک با عیار ۱۵۰ کیلو گرم (آهک درمترمکعب) تا ۶۰ سانتیمتر بالای لوله، خاکریزی و بکفیل کامل تا کد رقوم زمین طبیعی با خاک محل. چنانچه در محدوده عملیات مذکور نیاز به اتصال لترال به کلکتور یا منهول وجود داشت باشد این عملیات توسط پیمانکار انجام خواهد پذیرفت و این عملیات شامل خاکبرداری

تا عمق و طول مورد نظر در مزرعه یا محل عبور از جاده، سوراخ کردن کلکتور یا منهول، انجام اتصال و آب بندی آن با ملات ماسه و سیمان و گچ، سپس خاکریزی مجدد تا تراز مورد نظر (بالا تراز تراز اولیه بمنظور جبران نشست خاک).

تبصره ۱: پیمانکار مکلف به اتصال لترال بوده و هزینه اضافه پرداخت نخواهد شد. (اتصال لترال به کلکتور یا منهول و همچنین آب بندی در محاسبات آنالیز قیمت در نظر گرفته شده است و پرداخت جداگانه ای انجام نخواهد شد)،

تبصره ۲: تمامی موارد ذکر شده باید در حضور ناظر مقیم انجام شود و به تأیید دستگاه نظارت برسد.

تبصره ۳: طول هر مورد قیف کشیدگی روی خطوط کلکتور ۷.۵ متر می باشد، در صورتی که طول آن از ۷.۵ متر کمتر یا بیشتر شود، بنا به تشخیص دستگاه نظارت به تناسب به ازای هر متر از ۷.۵ متر اولیه کسر یا به آن اضافه می گردد. که در صورت وضعیت پیمانکار اعمال خواهد شد. لازم بذکر است مرجع تشخیص متر از حفاری مورد نیاز دستگاه نظارت و ناظر مقیم می باشد و در صورتیکه پیمانکار بدون تأیید قبلی دستگاه نظارت و ناظر مقیم اقدام به حفاری اضافه نماید، اضافه حفاری انجام شده مورد تأیید قرار نخواهد گرفت.

تبصره ۴: در صورت بروز هرگونه اشکال در مورد قیف کشیدگی تعمیر شده، در طی دوره تضمین پس از ابلاغ کارفرما، پیمانکار حداکثر پس از ۱۰ روز کاری مکلف به رفع عیب بوده و از بابت تعمیر مجدد دستمزدی پرداخت نخواهد شد.

تبصره ۵: در صورت وجود مخلوط شفته خاک و آهک یا کوپال و سیمان در محل حفاری کلکتور با هر عیار ۳ تا ۳ متر طول وجه اضافی به پیمانکار تعلق نمی گیرد و اگر شفته خاک و آهک و کوپال سیمان با هر عیار بیش از ۳ متر طول باشد به ازاء هر متر ۱۰ درصد به بهای واحد ردیف شماره یک برای آن مقطع اضافه می شود و با ضریب ۱/۱ محاسبه می گردد. مبنای محاسبه تأیید دستگاه نظارت می باشد.

(۲) روش اجرایی لایروبی خطوط کلکتور بوسیله فنس کشی (توری):

در ابتدای مسیر، انجام عملیات خاکبرداری، خارج نمودن لوله های عمودی (هود) بصورت کاملاً سالم، باز کردن اتصال لترال به کلکتور. به فاصله حداکثر ۵۰ متر، حفر گمانه اول و خاکبرداری، تا روی لوله کلکتور بوسیله بیل مکانیکی و سوراخکاری لوله (بصورتی که لوله دچار شکستگی کامل نگردد). عبور لوله واتر جت به همراه طناب (یا وسایل مشابه) از محل سوراخ شده در گمانه اول و رسیدن به نقطه ابتدایی (منهول). سپس اتصال سیم بکسل به طناب و هدایت سیم بکسل تا محل گمانه اول. اتصال صفحه لایروبی (استوانه ساخته شده با فنس نمره ۴ با چشمه ۵ سانتی متری و با قطر (لوله شده) کلی ۱۰ سانتی متر کمتر از قطر داخلی لوله کالکتور (یک سایز کمتر) که با میلگرد تقویت شده است) به بکسل در سمت منهول، در انتهای فنس بکسل به متر از ۳۰ متر وصل میشود که در صورت ایجاد مانع یا انسداد در مسیر کلکتور و عملیات فنس کشی امکان خارج کردن فنس از گمانه ابتدا در جهت مخالف امکان پذیر باشد. از طرف دیگر (گمانه ۱) سیم بکسل توسط بیل مکانیکی کشیده می شود (بطوریکه لوله کلکتور دچار آسیب، شکستگی و جابجایی نگردد) تا تمام رسوبات در مسیر لوله به سمت خروجی هدایت شود. این کار در فواصل حداکثر ۵۰ متری بین دو گمانه تکرار می شود تا در انتهای خط کلکتور به منهول انتهای مزرعه رسیده و کل رسوبات خارج خواهند شد. پس از اتمام هر مرحله، ابتدا محل سوراخکاری ها با ملات گچ و سیمان آب بند شده، در صورت وجود اتصال لترال به کلکتور و یا منهول مجدد اتصال داده می شوند، سپس روی لوله به ضخامت ۵۰ سانتی متر شفته آهک با عیار ۱۵۰ ریخته شده و بکفیل آن تکمیل می گردد. در محل منهول ها نیز پس از خارج کردن رسوبات و آب بندی با ملات گچ و سیمان محل سوراخکاری، نصب مجدد لوله های عمودی منهول (هود) و آب بندی با ملات گچ و سیمان، شفته ریزی خاک و آهک به ضخامت ۳۰ سانتیمتر روی لوله در محل حفاری و بکفیل با خاک تا کد زمین طبیعی.

تبصره ۱- لایروبی منهول های موجود در مسیر اجرای عملیات بعهد پیمانکار بوده و از این بابت وجه اضافی پرداخت نخواهد شد.

تبصره ۲- تأمین ماشین آلات مورد نیاز از قبیل بیل مکانیکی چرخ زنجیری دو دستگاه و تراکتور ۲۸۵ به عهده پیمانکار می باشد.

تبصره ۳- تهیه و تحویل یکدستگاه واتر جت و یکدستگاه تراکتور ۳۹۹ بعهد کارفرما می باشد.

تبصره ۴- ترانس کد لوله گذاری ۳ سانتیمتر (مثبت و منفی) به شرط آنکه دونقطه مثبت و منفی مجاور هم نباشند.

تبصره ۵- در صورت وجود مخلوط شفته خاک و آهک یا کوپال و سیمان در محل حفاری لترال با هر عیار و در هر عمق حفاری و خارج سازی شفته مذکور بعهد پیمانکار بوده و از این بابت هیچگونه وجه اضافی به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

تبصره ۶- پیمانکار موظف است گزارش تعمیرات هر مورد قیف کشیدگی روی خط کلکتور را جداگانه گزارش و کروکی آن را کشیده و به تأیید دستگاه ناظر برساند.

تبصره ۷- نصب نیم لوله بتنی و یا نصب لوله بتنی کامل در قسمت تعمیر شده بعهد پیمانکار بوده و از این بابت وجه اضافی به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

تبصره ۸- فنس انتخابی برای سایز لوله های کلکتور می بایست نسبت به قطر لوله مشخص شده یک نمره کمتر باشد بطور مثال برای فنس کشی لوله ۸۰۰ میلیمتر می بایست از فنس سایز ۷۰۰ میلیمتر استفاده گردد (فنس با چشمه ۵ سانتیمتر و سیم نمره ۴ مورد نظر می باشد). در صورت عدم توجه و استفاده از فنس نامناسب عملیات فنس کشی آن قسمت می بایست مجدد انجام و در خصوص عملیات تکراری وجهی به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

(۳) روش اجرایی تعویض خط کلکتور با لوله پلی اتیلن با هر سایز تا قطر ۸۰۰ میلیمتر همراه با منهول بتنی:

۳-۱- عملیاتهای مرتبط با موضوع پیمان برای لوله های پلی اتیلن شامل:

خاکبرداری، کانال کنی مطابق نقشه تا عمق ۸۰ سانتی متر زیر لوله با عرض کف ۲.۵۰ متر و شیب دیواره ۱ به ۱ (ارتفاع به عرض) و خارج کردن لوله های بتنی که نیاز به تعویض دارند. زیر سازی درون کانال حفر شده با مخلوط شفته خاک و آهک با عیار ۱۵۰ کیلو گرم آهک شکفته در متر مکعب تا ۳۰ سانتی متر تراز آب منطقه و سپس کوبش و کمپکت شفته آهک با بیل مکانیکی. پس از گذشت زمان لازم و گیرش کافی (زمان مورد تأیید نظارت حدود ۱۰ روز می باشد)،

ریسه کردن و جوشکار لوله های پلی اتیلن با دستگاه و به روش جوشکاری اتویی و تقویت شده با اکسترودر در خارج از کانال، حفر کانال درون شفته آهک به عرض ۱.۴ متر و عمق کارگذاری لوله، کد کردن مسیر لوله گذاری، سپس لوله گذاری با لوله پلی اتیلن، نصب منهول ها در ابتدا و انتها، لترال گذاری، اتصال لترال ها به منهول یا کلکتور به تعداد لازم، آب بندی اتصال لوله ها به منهول با استفاده از ملات گچ و سیمان و نصب هود، بکفیل روی لوله حداقل تا ارتفاع ۱ متر بالای لوله با خاک حاصل از خاکبرداری و عاری از هرگونه نخاله حاصل از تخریب و یا حمل خاک از محل انباشت انجام و سپس تا کد زمین طبیعی (استفاده از خاک دارای نخاله حاصل از تخریب برای بکفیل تکمیلی بلامانع می باشد)، مطابق با شرایط خصوصی فنی، نقشه ها و پروفیل های منضم به پیمان. انتقال لوله و منهول های فرسوده به محل مورد نظر کارفرما.

۳-۲- نحوه لوله گذاری لوله پلی اتیلن: شامل جابجایی، تخلیه لوله ها و ریسه نمودن آنها، جوش با دستگاه به روش جوشکاری اتویی و تقویت شده به روش اکسترودر همراه با کلیه کارهای لازم در هر ۱۲ متر طول لوله (ساخت زین یا هر وسیله دیگر جهت نگهداری لوله در ترانشه یا در محل جوشکاری روی زمین) و ساخت لوله یکسره به طول مشخص، رگلاژ کف ترانشه (قبل از کارگذاری لوله، کف ترانشه و بعد از کارگذاری، روی لوله توسط نقشه بردار دستگاه نظارت قرائت خواهد شد و اجرای مرحله بعد منوط به اخذ مجوز صحت اجرا در این مرحله می باشد) و نصب لوله پلی اتیلن درون ترانشه در کد مورد نظر و در فواصل معین (بین دو منهول)، بکفیل مقطعی بر روی لوله جهت جلوگیری از حرکت های احتمالی لوله کلکتور در فواصل مورد نیاز و با نظر ناظر، اتصال لوله به منهول با ملات ماسه و سیمان و گچ.

۳-۳- نحوه زیرسازی و نصب منهول بتنی: حفاری محل تا کد مورد نظر، شفته ریزی با مخلوط خاک و آهک شکفته با عیار ۱۵۰ کیلوگرم آهک در مترمکعب به ارتفاع ۲.۳۰ متر مطابق نقشه های پیوست (۰.۸ متر زیرسازی و ۱.۵ متر بالای کف سازی) اجرا می گردد. حفاری مجدد درون شفته آهک، نصب منهول، لوله و نیم لوله روی به همراه درز بندی با ملات گچ و سیمان. اتصال لترال به منهول ها به همراه آب بندی با ملات گچ و سیمان و بکفیل تا تراز زمین طبیعی.

تبصره ۱- انجام جوشکاری لوله های پلی اتیلن به روش جوشکاری اتویی و تقویت شده به روش اکسترودر برعهده پیمانکار می باشد.

تبصره ۲- تهیه مواد مورد نیاز جوشکاری لوله های پلی اتیلن با دستگاه اکسترودر برعهده پیمانکار می باشد و از این بابت وجه اضافی به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

تبصره ۳- پروفیل طولی پس از برداشت رقوم و قبل از اجرای عملیات توسط دستگاه نظارت ابلاغ می گردد.

تبصره ۴- انسداد و رفع انسداد ابتدا و انتهای خط کلکتور و خروجی و ورودی حوضچه ایستگاه محل اجرای عملیات بطوری که در خط ایجاد رسوب ننماید برعهده پیمانکار می باشد، انتخاب نوع و وسیله مورد استفاده با نظر دستگاه نظارت خواهد بود.

تبصره ۵- کنترل تراز آب در هنگام اجرای عملیات کانال کنی، شفته ریزی، شفته برداری، در مقطع کلکتور مطابق دتایل های منضم به پیمان و در طول کل مسیر عملیات برعهده پیمانکار می باشد که مبلغ آن در قیمت پیمان در نظر گرفته شده و از این بابت مبلغ اضافی به پیمانکار پرداخت نمی گردد.

تبصره ۶- مشخصات فنی کار منحصرأ با تشخیص و ابلاغ دستور کار کتبی از سوی کارفرما خواهد بود و براساس فهرست بهای آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۳ بدون احتساب ضریب تعدیل برای آن قسمت از کار که در آن تغییر ایجاد شده قابل محاسبه می باشد و پیمانکار هیچگونه ادعای نسبت به کارهای که دستور کار ندارند را نخواهد داشت.

تبصره ۷- اتصال لترال به منهول یا کلکتور یک عدد لترال از هر طرف متصل می گردد که در محاسبات که در بهای واحد در نظر گرفته شده و پرداخت جداگانه ای انجام نخواهد شد.

تبصره ۸: درخصوص اجرای اتصال لترال به منهول یا کلکتور مشخصات فنی ذیل می بایست کاملاً رعایت گردد

- حفاری محل لترال از انتهای مزرعه و قطع آن
- علامت گذاری مناسب (بطوری که علامت مذکور در حین اجرای سایر عملیاتها از بین نرفته و قابل رویت بوده و تا پایان کار باقی بماند) و قرائت رقوم روی لوله لترال در محل اتصال انجام پذیرد.

(۴) روش اجرایی تعویض کلکتور با لوله بتنی با هر ساین تا ۸۰۰ میلیمتر:

انجام عملیات خاکبرداری، کانال کنی مطابق نقشه تا عمق ۸۰ سانتی متر زیر لوله با عرض کف ۲.۵ متر و شیب دیواره ۱ به ۱ (ارتفاع به عرض) و خارج سازی لوله های بتنی قدیمی. زیرسازی با مخلوط شفته خاک و آهک شکفته با عیار ۱۵۰ کیلوگرم آهک در متر مکعب به ارتفاع ۲.۵ متر، پس از گذشت زمان لازم و گیرش کافی (زمان مورد تایید نظارت حدود ۱۰ روز) عملیات حفاری در شفته خاک و آهک با عرض کف ۱.۴ متر جهت لوله گذاری تا روی مخلوط کف انجام می گیرد، مسیر لوله ها کد شده و سپس جاگذاری لوله در کد معین و بعد از آن اتصال لوله ها و درزبندی و آب بندی بوسیله کنف، واشر لاستیکی و ملات سیمان و گچ (سیمان نوع ۵) انجام می گیرد. سپس لوله های لترال به کلکتور اتصال داده شده و آب بندی با ملات گچ و سیمان یا ملات ماسه سیمان (بنا به تشخیص دستگاه نظارت) و سپس بکفیل تا کد زمین طبیعی بوسیله خاک انجام می پذیرد.

تبصره ۹- در بهای واحد تعویض قسمتی از خط کلکتور مبلغ زیرسازی و نصب منهول نیز محاسبه شده و از این بابت و جه اضافی به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

۵) روش اجرایی تعویض منهول (منهول گذاری) با هر سایز تا ۸۰۰ میلیمتر با منهول بتنی:

انجام عملیات خاکبرداری مطابق نقشه و دستورالعمل ها و خارج سازی منهول قدیمی همراه با یک لوله از هر طرف تا عمق ۸۰ سانتی متر زیرمنهول با عرض کف ۶ تا ۴ متر و شیب دیواره ۲ به ۱ (ارتفاع به عرض) و زیر سازی با مخلوط شفته خاک و آهک شکفته در متر مکعب به ارتفاع ۲.۵ متر ، پس از گذشت زمان لازم و گیرش کافی (زمان مورد تایید نظارت حدود ۱۰ روز)، عملیات حفاری در شفته خاک و آهک با عرض کف حداقل ۲ متر (با توجه به ابعاد منهول) جهت منهول گذاری و ۱.۴ برای لوله ها تا روی مخلوط کف انجام می گیرد ، سپس جاگذاری منهول و لوله ها در کد معین وبعد از آن اتصال لوله های کلکتور شامل درزبندی و آب بندی کامل (منهول و لوله ها) با ملات سیمن و گچ (سیمن نوع ۵) انجام گرفته ومجدداً تا کد قبلی اطراف منهول شفته خاک وآهک با عیار ۱۰۰ کیلو آهک در متر مکعب، ودر نهایت تا کد زمین طبیعی بوسیله خاک بکفیل کامل گردد.

۴- کسورات قانونی:

پرداخت کلیه کسورات قانونی شامل بیمه (طبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی) ، مالیات و عوارضی که به این قرارداد تعلق میگیرد به عهده پیمانکار می باشد . توضیح اینکه مالیات بر ارزش افزوده با ارائه گواهی ثبت نام ارزش افزوده طبق قوانین جاری مملکت اعمال خواهد شد .

۵- تضامین و نحوه استرداد آنها :

۱-۵- ضمانت حسن انجام تعهدات :

پیمانکار موظف است معادل ۵٪ مبلغ کل پیمان را بصورت وجه نقد یا تضمین معتبر مورد تأیید شرکت بعنوان تضمین حسن انجام تعهدات در اختیارکارفرما قراردهد. این تضمین درپایان قرارداد، پس از تأیید صحت انجام تعهدات توسط کارفرما و اخذ مفاسد حساب از مراجع ذیربط، ابطال و مسترد خواهد شد. درصورتیکه پیشنهاددهنده در انجام تعهدات خود قصور ورزد بنا به تشخیص منحصر ناظر قرارداد، این تضمین به نفع مناقصه گزار ضبط می گردد و پیشنهاددهنده حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.

۲-۵- ضمانت حسن انجام کار:

کارفرما ازهرپرداخت ۱۰٪ بعنوان سپرده حسن انجام کارکسرو نگهداری مینماید و درصورتیکه پیمانکارازانجام تعهدات خود قصور نماید بنا به تشخیص ناظر قرارداد این سپرده به نفع کارفرما ضبط خواهد شد و وی حق هرگونه اعتراض را ازخود سلب مینماید.سپرده مذکورپس تهیه صورت جلسه تحویل قطعی بهپیمانکار مسترد میگردد.

تبصره ۶: پیمانکار بدینوسیله کارفرمارا مخیر می داند تا حصول شرایط استرداد وجوه سپرده مرتبط به قرارداد به هر نحویکه صلاح بداند از این وجوه استفاده نماید

۳-۵- اقرار به آمادگی و توان انجام کار:

پیمانکاراقرارواعتراف می نماید که صلاحیت و آمادگی و توان کار را ازهرنظربه نحو مطلوب وشایسته دارا میباشد واز وضعیت آب وهوا، محل اجرای عملیات درفصول مختلف ، راههای ارتباطی ، محلها و محوطه های موضوع پیمان بازدید و هیچ گونه عذر و بهانه ای ازوی مسموع نخواهد بود وحق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

۶- رعایت قانون کار و تأمین اجتماعی:

پیمانکارمکلف است نسبت به کارکنان خود مطابق مفاد قانون کار و تأمین اجتماعی رفتار نماید ، اگر در حین انجام تعهدات این قرارداد صدمه ، خسارت ، نقص عضو و ... به کارکنان کارفرما و یا سایر افراد ثالث وارد شود ، کارفرما هیچگونه مسئولیت و تعهدی نداشته و جبران هرگونه خسارت بعهد پیمانکار خواهد بود.

۷- افزایش و یا کاهش قرارداد :

کارفرما می تواند درصورت نیاز حداکثر تا ۲۵٪ مقادیرموضوع قرارداد را افزایش و یاکاهش دهد، بدون اینکه درسایر شرایط قرارداد تغییری حاصل شود و پیمانکاربدون داشتن حق اعتراض و یا مطالبه خسارت، موظف و مکلف به قبول آن می باشد و دراین صورت، مدت و مبلغ قرارداد به تناسب افزایش و یا کاهش داده خواهد شد.

۸- تاخیرات و جرایم:

هر گاه پیمانکار به هر دلیل و با تشخیص کارفرما در انجام تعهدات و مدت پیمان تأخیر نماید جرائمی به شرح ذیل به او تعلق خواهد گرفت و پیمانکار حق هر گونه اعتراض را از خود سلب خواهد نمود:

۲- در صورتیکه پیمانکار از انجام هر یک از تعهدات خود استنکاف ورزد ویا تعهدات خود را مطابق شرایط پیمان به نحو احسن به انجام نرساند برای بار اول با اخطار کتبی دستگاه نظارت مواجه خواهد شد وپیمانکار موظف است ظرف مدت ۳ روزکاری کم کاری، تمرّد، اشتباه یا پیمان شکنی خود را رفع کند در غیر اینصورت کارفرما مطابق نظر دستگاه نظارت خسارت وارده را محاسبه و از محل مطالبات پیمانکار کسر می نماید و پیمانکار حق هر گونه اعتراضی را از خود صلب خواهد نمود.

۳- درصورت غیبت غیرمجاز و بدون هماهنگی سرپرست کارگاه درازای هرروزمبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان جریمه به حساب بدهی پیمانکار منظور شده و از محل مطالبات پیمانکار کسر خواهد ار کسر خواهد شد.

۵- در صورت تاخیر غیر مجاز در اتمام پروژه به ازای هر روز تاخیر دو هزارم مبلغ کل بعنوان جریمه از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.

تبصره ۱: در صورتیکه برای کارفرما مسجل شود که پیمانکار از برنامه زمان بندی ارائه شده تأخیر دارد، کارفرما مجاز است به هر میزان از کار را به پیمانکار غیر واگذار و یا بصورت امانی انجام دهد و هزینه انجام آن را بعلاوه ۲۵٪ به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید.

ماده ۹- تحویل موقت ، دوره تضمین ، تحویل قطعی :

۹-۱- تحویل موقت : پس از پایان اجرای عملیات کار در مدت مقرر در قرارداد بنا به درخواست پیمانکار با حضور نماینده پیمانکار ناظر و کارفرما پس از بازدید از محل اجرا طی صورتجلسه بطور موقت تحویل گرفته می شود و دوره تضمین پس از تحویل موقت و ارائه گواهی رفع اشکالات مورد تأیید ناظر آغاز می گردد.

۹-۲- دوره تضمین : چنانچه پس از تحویل کار انجام شده از طرف پیمانکار هرگونه ایراد و اشکالی که مربوط به اجرای عملیات قرارداد باشد ، بوجود آید پیمانکار موظف است پس از اعلام کتبی کارفرما به هزینه خود آن ایرادات و اشکالات را حداکثر پس از ۴۸ ساعت برطرف نماید و چنانچه پیمانکار از انجام امتناع ورزد کارفرما راساً نسبت به رفع اشکال اقدام نموده و کلیه هزینه ها بعلاوه ۱۵٪ هزینه بالاسری را از مطالبات و تضامین پیمانکار کسر خواهد کرد .

۹-۳- تحویل قطعی :

پس از سپری شدن دوره تضمین به تقاضای پیمانکار و با حضور نمایندگان پیمانکار و کارفرما پس از بازدید نماینده کارفرما از انجام عملیات در صورتیکه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد ، مشاهده نگردد تحویل قطعی انجام و در صورتجلسه مربوطه تنظیم و کارفرما آن را تصویب و به پیمانکار ابلاغ می نماید.

۱۰- سایر تاخیرات و جرائم :

توضیح : تاخیرات ناشی از حوادث قهریه مشمول اعمال جرائم نمی باشد.

۱۱- حوادث قهریه و غیر مترقبه :

همان مواردی است که برابرقوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران اعمال می گردد و در صورت بروز اینگونه حوادث نسبت به این قرارداد، اجرای تعهدات بحالت تعلیق درمی آید و بلافاصله پس از زوال این حوادث طرفین با ابلاغ کارفرما مکلف به ایفای تعهدات خود با شرایط و در مدت مقرر در این قرارداد خواهند بود . بدیهی است مدت قرارداد پس از زوال حوادث قهریه احتساب خواهد شد .

۱۲- روش حل اختلاف : در صورت بروز اختلاف بین طرفین قرارداد، چنانچه مورد اختلاف از طریق مذاکره مستقیم حل و فصل نگردد، موضوع به مراجع و محاکم قانونی محل اجرای تعهد ارجاع خواهد شد.

تاریخ ، مهر و امضاء شرکت کننده در مناقصه :

امضاء دستگاه مناقصه گذار:



نام خدا

فرم پیشنهاد قیمت دعوتنامه شرکت در مناقصه عمومی شماره ۳۰/۸/۷-۱۴۰۳ مربوط به فنس کشی ، لایروبی و تعویض خط کالکتور و
منهول بتنی شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی

ریاست محترم کمیسیون معاملات شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی

باسلام

احتراماً ، اینجانب فرزند دارای سمت در شرکت /پیمانکاری باستحضار میرساند پس از مطالعه دقیق اسناد و مدارک مناقصه ضمن اعلام قیمت پیشنهادی بشرح مندرجات جدول ذیل آمادگی این شرکت /پیمانکاری را جهت ارائه خدمات مورد نظر بارعایت کلیه مسائل قانونی اعلام نموده و در صورت برنده شدن در مناقصه (بشرح موضوع پیمان) متعهد به حسن انجام وظایف محوله با کیفیت مطلوب مورد تأیید دستگاه نظارت میباشم و قیمت پیشنهادی خود را با ملحوظ نمودن کلیه هزینه ها شامل حق و حقوق و مزایای عوامل اجرایی موضوع پیمان ، حق بالاسری ، کسور قانونی ، حقوق نماینده مقیم هزینه تأمین ماشین آلات، لوازم و سایر اقلام مصرفی و دیگر جوانب منظور نموده و بابت خدمات مذکور هیچگونه ادعای مجزا از قیمت ارائه شده ذیل نخواهم داشت.

(جدول پیشنهاد قیمت)

عملیات فنس کشی ، لایروبی و تعویض کالکتور و منهول بتنی

ردیف	شرح عملیات	واحد	بهای هر	مقدار	مبلغ بریال
۱	فنس کشی و رسوب زدایی کالکتور ها	متر		۲۰,۰۰۰	
۲	رفع قیف کشیدگی	عدد		۴۰	
۳	نصب و کارگزاری منهول بتنی	عدد		۶	
۴	تعویض لوله گذاری (پلی اتیلن تا سایز ۸۰۰ میلیمتر)	متر		۱۰۰	
۵	تعویض لوله گذاری (بتنی تا سایز ۸۰۰ میلیمتر)	متر		۵۰	
۶	گمانه زنی	عدد		۶۰	
۷	تعمیر و بازسازی	متر مربع		۱۰۰	
جمع کل بریال :					

مهر و امضاء پیشنهاد دهنده :

